



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 15 09 15029 008

Zertifikatsinhaber: GET Gesellschaft für
Elektro-Technik mbH

Hassia-Höhe 37-39
63691 Ranstadt
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: Stromversorgungsgeräte
Unterverteilung mit SVG

Geprüft nach: EN 60335-1:2012
DIN VDE 0789-100:1984
AfPS GS 2014:01 PAK

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 713063860

Gültig bis: 2020-09-03

Datum, 2015-09-17 (Harry Griebel)

Seite 1 von 2





Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 15 09 15029 008

Modell(e): Energieschacht ES 1234-xyz-56
Optionen
Wandkonsole GK 1234-xyz-56
Hängeampel H 1/2 1234-xyz-56
Abnahmeeinheit AE1/2/3 1234-xyz-56
Schlüsselkodierung: 1234-xyz-56
1234: Produktspezifische Angaben
(Bauform) steht für A-Z
xyz: Kundenspezifische Angaben
steht für 0-9
56: Kundenspezifische Angaben
(Kundenname) steht für A-Z

Kenndaten:

Nennspannung:	230/400V 3N AC 50Hz
Leistung SVG:	100VA – 1200VA
Leistung	
Unterverteilung:	7,5KW
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP 20
max. Einzelstromkreis der SVG:	1200VA

Produktions- stätte(n):

15029