



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 15 09 15029 007

Zertifikatsinhaber: GET Gesellschaft für
Elektro-Technik mbH
Hassia-Höhe 37-39
63691 Ranstadt
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: Stromversorgungsgeräte
Unterverteilung mit SVG

Geprüft nach: EN 60335-1:2012
DIN VDE 0789-100:1984
AfPS GS 2014:01 PAK

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 713063858

Gültig bis: 2020-09-03

Datum, 2015-09-17

(Harry Griebel)

Seite 1 von 2





Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 15 09 15029 007

Modell(e):

Schublade SVG E1 abcd-E23-45
Schublade SVG E1 abcd-G23-45
Standschalttafel SVG E1 abcd-K23-45
Fahrbare SVG E1 abcd-M23-45
Wandschalttafel SVG E1 abcd-I23-45
Tragbares SVG E1 abcd-A23-45
Hängeampel SVG E1 abcd-H23-45
Schlüsselkodierung:
E1 abcd-E/G/K/M/I/A/H/23-45
E1 abcd Stromkreis:
Produktspezifische Angaben
(abcd elektr. Stromkreis) steht für 0-9
E/G/K/M/I/A/H/23:
Produktspezifische Angaben
(Bauform) steht für A-Z
45:
Produktspezifische Angaben
(Name Kunde) steht für A-Z

Kenndaten:

Nennspannung:	230/400V 3N AC 50Hz
Leistung SVG:	E 100VA – 1200VA
Leistung SVG:	G, K, M und I: 100VA – 5000VA
Leistung SVG:	A 50VA – 1200VA
Leistung SVG:	H max. 20A
Leistung	
Unterverteilung:	7,5KW
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP 20
Max. Einzelstromkreis der E und A:	1200VA
Max. Einzelstromkreis der G, M, K und I:	2400VA
Max. Einzelstromkreis der H:	20A

Produktions- stätte(n):

15029

Seite 2 von 2