



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 015029 0011 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **GET Gesellschaft für
Elektro-Technik mbH**
Hassia-Höhe 37-39
63691 Ranstadt
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: **Stromversorgungsgeräte**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein.
Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 713311539

Gültig bis: 2026-07-15

Datum, 2023-11-06

(Mustapha Eddaoui)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 015029 0011 Rev. 00

Modell(e):

- E1 abcd-E23-45
- E1 abcd-G23-45
- E1 abcd-K23-45
- E1 abcd-M23-45
- E1 abcd-I23-45
- E1 abcd-A23-45
- E1 abcd-H23-45

Schlüsselkodierung:
abcd: Produktspezifische Angaben
(abcd elektr. Stromkreis) steht für 0-9.
E/G/K/M/I/A/H gefolgt von 23:
Produktspezifische Angaben
(Bauform) steht für A-Z.
45: Produktspezifische Angaben
(Name Kunde) steht für A-Z.

Marke: GET

Kenndaten:

Bemessungsspannung: 230/400Va.c. 3N
Bemessungsfrequenz: 50Hz
Bemessungsaufnahme:
Für E: 100VA – 1200VA
Für G, H, K, M und I: 100VA – 5000VA
Für A: 50VA – 1200VA
Unterverteilung: 7,5KW
Schutzklasse: I
Schutzart: IP 20

Geprüft nach: EN 60335-1:2012/A15:2021
EN 62233:2008